



Ознака: КЛ ОТП 04

**КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА
ТРЕТМАН ОТПАДА ИНСИНЕРАЦИЈОМ И
КО-ИНСИНЕРАЦИЈОМ**

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ

Назив постројења	
Адреса (улица и број) постројења	
Општина - Град	
Матични број	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Контакт особа у постројењу	
Назив радног места	
Телефон, Факс, Е-mail	

ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА

**Република Србија**

ГРАД ЗАЈЕЧАР – ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

Одељење за инспекцијске послове
и комуналну полицију

Ознака: КЛ ОТП 04

1.	Да ли постоји одлука министарства надлежног за послове животне средине о локацији постројења, са претходно прибављеним мишљењем ЈЛС или АП?	☐ Да ☐ Не*
* објекат за који је одговор НЕ, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору		
2.	Посторјење за третман отпада је:	☐ Стационарно ☐ Мобилно
Напомена:		
3.	Да ли постоји одобрење за локацију, за рад мобилног постројења?	☐ Да ☐ Не* ☐ Није применљиво
Напомена		
4.	Да ли је дефинисан довољан простор за пријем, преглед и узорковање примљеног отпада?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0)
Напомена:		
5.	Да ли је дефинисан довољан манипулативни простор, намењен унутрашњем саобраћају и операцијама утовара и истовара?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0)
Напомена:		

**Република Србија**

ГРАД ЗАЈЕЧАР – ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

Одељење за инспекцијске послове

и комуналну полицију

Ознака: КЛ ОТП 04

6.	Да ли је дефинисан простор за привремено складиштење отпада који не одговара прописаним условима за инсинерацију и ко-инсинерацију?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0)
Напомена:		
7.	Да ли је на улазу у постројење инсталирана вага?	☐ Да (2) ☐ Не (0)
Напомена:		
8.	Да ли постоји опрема за прање возила, пре и после истовара отпада	☐ Да (2) ☐ Не (0)
Напомена:		
9.	Да ли постоји валидна дозвола за третман отпада инсинерацијом, или ко-инсинерацијом?	☐ Да (2) ☐ Не (0)
Напомена:		
10.	Да ли је дозвола издата од стране надлежног органа?	☐ Да (2) ☐ Не (0)
Напомена:		
11.	Да ли постројење за третман отпада по капацитету потпада под одредбе ИРРС регулативе?	☐ Да ☐ Не
Напомена:		
ПРИЈЕМ ОТПАДА		

**Република Србија**

ГРАД ЗАЈЕЧАР – ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

Одељење за инспекцијске послове

и комуналну полицију

Ознака: КЛ ОТП 04

12.	Да ли оператер, пре пријема отпада врши:	☐ Да (2)
	- проверу документације која прати отпад?	☐ Не (0)
	- утврђивање масе сваке категорије отпада?	☐ Да (2)
		☐ Не (0)
		☐ Није применљиво
Напомена:		

**Република Србија**

ГРАД ЗАЈЕЧАР – ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

Одељење за инспекцијске послове
и комуналну полицију

Ознака: КЛ ОТП 04

13.	Да ли оператер, пре пријема отпада врши идентификовање врсте и својстава сваке категорије отпада, и то:	☐ Да (2)
	- ознаку, назив и опис отпада	☐ Не (0)
	- физичко хемијске особине	☐ Да (2)
	- неопходне информације за узорковање и карактеризацију отпада пре спаљивања?	☐ Не (0)
		☐ Није применљиво
Напомена:		
14.	Да ли постоје подаци о:	☐ Да (2)
	- опису опасних карактеристика отпада	☐ Не (0)
	- материје са којима се отпад не може мешати пре спаљивања	☐ Да (2)
	- мере предострожности приликом руковања и спаљивања	☐ Не (0)
		☐ Није применљиво
Напомена:		
15.	Да ли се врши узимање репрезентативног узорка, пре пријема отпада?	☐ Да (2)
		☐ Не (0)
		☐ Није применљиво
Напомена:		
16.	Да ли се води записник о примљеним количинама отпада и врстама и карактеристикама отпада?	☐ Да (2)
		☐ Не (0)



Република Србија

ГРАД ЗАЈЕЧАР – ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

Одељење за инспекцијске послове
и комуналну полицију

Ознака: КЛ ОТП 04

	Напомена:	
17.	Да ли постоји Извештај о испитивању отпада за термички третман отпада, са прописаним параметрима који се одређују?	☐ Да (2) ☐ Не (0)
	Напомена:	

**Република Србија**

ГРАД ЗАЈЕЧАР – ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

Одељење за инспекцијске послове

и комуналну полицију

Ознака: КЛ ОТП 04

УСЛОВИ РАДА ПОСТРОЈЕЊА		
18.	Да ли се, при редовном раду постројења, достиже минимална температура процесних гасова, мерено на зиду коморе за сагоревање од 850 °C, у трајању од најмање две секунде ?	☐ Да (2) ☐ Не (0)
Напомена:		
19.	Уколико се врши спаљивање опасног отпада који садржи више од 1 % органских халогених једињења, изражених као хлор, да ли се, при редовном раду постројења, достиже минимална температура процесних гасова, мерено на зиду коморе за сагоревање од 1100 °C, у трајању од најмање две секунде ?	☐ Да (2) ☐ Не (0)
Напомена:		
20.	Да ли је постројење за инсинирацију отпада опремљено са најмање једним помоћним гориоником?	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво
Напомена:		
21.	Да ли се помоћни горионик аутоматски пали у случају да температура процесног гаса падне испод 850 °C, односно 1100 °C?	☐ Да (2) ☐ Не (0)
Напомена:		

**Република Србија**

ГРАД ЗАЈЕЧАР – ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

Одељење за инспекцијске послове

и комуналну полицију

Ознака: КЛ ОТП 04

22.	Да ли постројење за инсинерацију отпада ради у режиму који омогућује постизање: - укупан ниво органског угљеника, у шљаци и котловском пепелу је мањи од 3% - губитак жарењем мањи од 5% у односу на суву масу материјала	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво
Напомена:		
23.	Да ли постројење има и користи аутоматски ситем за спречавање додавања отпада, приликом: - покретања постројења, до достизања пројектоване радне температуре - када је температура испод испод 850 °C, односно 1100 °C? - када су прекорачене вредности ГВЕ у ваздух	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Да (2) ☐ Не (0)
Напомена:		
24.	Да ли се инфективни и потенцијално инфективни отпад намешава са другим отпадом пре сагоревања?	☐ Не (2) ☐ Да (0) ☐ Није применљиво
Напомена:		
МОНИТОРИНГ		
25.	Прописани мониторинг се спроводи:	☐ Да (2) ☐ Не (0)
Напомена:		
26.	Постоји континуално мерење емисије штетних и опасних материја у ваздух:	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво

**Република Србија**

ГРАД ЗАЈЕЧАР – ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

Одељење за инспекцијске послове

и комуналну полицију

Ознака: КЛ ОТП 04

Напомена:		
27.	Резултати мерења емисије у ваздух су у складу са ГВЕ, прописане релевантном Уредбом о инсинерацији и ко-инсинерацији?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво
Напомена:		
28.	Опрема за континуално мерење емисије у ваздух је испитана и еталонирана?	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво
Напомена:		
29.	Да ли је вршено појединачно мерење концентрације тешких метала, диоксида и фурана, два пута годишње?	☐ Да (2) ☐ Делимично (1) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво
Напомена:		
30.	Да ли је вршено појединачно мерење концентрације тешких метала, диоксида и фурана четири пута годишње, у првој години рада постројења?	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво
Напомена:		
	Да ли је одобрен смањени број мерења?	☐ Да (2) ☐ Не (0)
Напомена: 31.		
Напомена:		
32.	Да ли се отпадни токови (котловски пепо суви остатак од пречишћавања отпадних гасова), настали инсинерацијом, предају овлашћеним оператерима?	☐ Да (2) ☐ Не (0)
Напомена:		



Ознака: КЛ ОТП 04

33.	Да ли је извршена класификација отпадних токова насталих третманом?	☐ Да (2) ☐ Не (0)
Напомена:		
34.	Да ли је извршено испитивање опасног отпада насталог третманом, за потребе класификације?	☐ Да (2) ☐ Не (0) ☐ Није применљиво
Напомена:		

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	78
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА	

Степен ризика	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	71-78	63-70	55-62	≥ 54

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	низак	☐
	средњи	☐
	висок	☐
	критичан	☐

Представници оператора:	Инспектори за заштиту животне средине	
Име и презиме:	Радно место	Име и презиме
1.		1.
2.		2.
3.		3.
Датум:		