

# ГРАД ЗАЈЕЧАР



Градоначелник, 019/444-656  
Начелник Градске управе, 019/444-659  
Центrala: 019/444-600, 421-199  
Факс: 019/421-712

Трг ослобођења 1  
19000 Зајечар



ozajecar@verat.net, za019@verat.net - [www.zajecar.info](http://www.zajecar.info), [www.opstinezajecar.org.yu](http://www.opstinezajecar.org.yu)

Број 404-183/4 од 28.04.2017. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧ ПОСТАВИО ЈЕ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

Поштовани,

достављамо вам одговор на постављено питање и то:

1. Molimo da definišete dužinu i oblik lire za poz.1 i poz.2 . predmera.

Одговор на постављено питање: „LED lampa se postavlja na postojeću ruku stuba. Dužina nosača za liru je 15cm. Lampa ima mogućnost podešavanja ugla osvetljenja u sledećim podeocima +15, +10, +5, 0, -5, -10. Tehnička specifikacija je data u predmeru radova.“

2. U tački 6. predmera molimo da navedete preciznije o kakvoj prepravci postojeće kablovske instalacije se radi ?

Одговор на постављено питање:“ Pod prepravkom kablovske instalacije je predviđena potrebna instalacija na prepravci instalacije radi povezivanja nove lampe na samom stubu rasvete (prepravka konektora, produženje postojećeg kabla ukoliko je potrebno). Takođe, obuhvata i prepravku instalacije u napojnom ormanu radi upravljanja rasvetom preko centralnog integracijskog softvera. Pozicija obuhvata i instalaciju za povezivanje IP kontrolera za upravljanje rasvetom. IP kontroler se montira pored napojnog ormana rasvete.“

3.U poz.7. predmera radova ,molimo definisite građevinske radove ,pošto iz prethodnih pozicija nije moguće zaključiti o kojim se građevinskim radovima radi?

Одговор на постављено питање: „Potrebni građevinski radovi obuhvataju radove na prepravci postojećeg temelja na koji je smešten napojni orman rasvete. Potrebno je da se temelj dodatno ojača dodatnim malterom i ofarba osnovnom bojom za beton. „

4. Obzirom da niste definisali kakav sistem za kontrolu zelite u tački 3. predmera radova, pitamo vas:

Da li zelite da se svetiljke programiraju u fabrici da rade u nekom režimu ili zelite nezavistan sistem za kontrolu sa uređajem za daljinski nadzor?

Одговор на постављено питање:” Sistem upravljanja LED rasvetom je sistem sa nezavisnim kontrolerom za upravljanje rasvetom koji je kompatibilan sa "Smart City" softverom tipa DSS4004T koji je instaliran u monitoring centru.“

С поштовањем



ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
Саша Матијевић