

Република Србија  
Град Зајечар  
Градска управа Зајечар  
Трг Ослобођења бр. 1  
Зајечар

Број: 404-279/5  
Датум: 18.09.2019.

У поступку јавне набавке број 404-279 - набавка радова на адаптацији објекта у Доситејевој бр.1

#### ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

**Питање бр. 1** – На страни 16 упутство понуђачима како да сачине понуду стоји да понуда мора да садржи између осталог и оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року док на стр 20 и 21 не стоји да треба да се достави.

Да ли је потребно доставити писмо о намерама банке за издавање гаранције уз понуду или није потребно?

С обзиром да у конкурсној документацији стоји да је изабрани понуђач дужан да достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

**Одговор на постављено питање:** Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-279/4 од 18.09.2019. године.

**Питање бр. 2** – У обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни у делу IV Грађевинска столарија код Позиција 1 и 3 пише да: „Крила прозора застаклити термипан пакетом стакла испуњеним криптоном d=4+16+4mm и дихтовати EPDM гумом“.

Питање гласи да ли уместо криптона, као испуне, може да буде аргон?

**Одговор на постављено питање:** Треба задржати криптон због бољих термичких карактеристика. Прозори су више од 50% спољног зида. Ни бетонски зид ни парпетни зид ни прозори не задовољавају Правилник о енергетској ефикасности зграда из 2011. год.

Потпис представника комисије:

1. Иван Живковић, члан Комисије



---