

Република Србија
Град Зајечар
Градска управа Зајечар
Трг Ослобођења бр. 1
Зајечар

Број: 404-279/7
Датум: 18.09.2019.

У поступку јавне набавке број 404-279 - набавка радова на адаптацији објекта у Доситејевој бр.1

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

Питање бр. 1 – Криптон, као испуна у термопан пакет стакла, се не производи у Србији и сматрамо да аргон задовољава све карактеристике као горе наведени гас.
Да ли ће се аргон прихватити као испуна?

Уз постављено питање Понуђач је доставио и следеће **образложење**: Шаљемо Вам Атест за уградњу пакета стакла 4+16+4 пуњено АРГОНОМ у циљу сагледавања да овај пакет стакла задовољава коефицијент пролаза топлоте $U_{pg}=1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ сто је доста мањи и бољи од коефицијента који Ви тразите у тендерској документацији, а који износи максимално $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Имајући у виду да је испуна стакла са КРИПТОНОМ чак и неколико пута скупља од испуне АРГОНОМ молимо Вас да узмете у разматрање ово наше мишљење и констатацију, а све са циљем да се добије тражени коефицијент пролаза топлоте али јефтинији што ће да се одрази на износ наше Понуде као и понуде других потенцијалних понуђача, а што ће значити и Вама као Инвеститору.

Одговор на постављено питање: Поменути услов измењен је II Изменом конкурсне документације број 404-279/6 од 20.09.2019. године.

Потпис представника комисије:

1. Иван Живковић, члан Комисије


