



Град Зајечар

Председник Скупштине града: 019/444-656

Градоначелник: 019/444-656

Начелник Градске управе: 019/444-659

Трг Ослобођења 1

19000 Зајечар

Централа: 019/444-600, 019/521-199

Факс: 019/421-712

ozajecar@verat.net - www.zajecar.info; www.opstinazajecar.org.rs

Република Србија
Град Зајечар
Трг Ослобођења бр. 1
Зајечар

Број: 404-270/6
Датум: 20.08.2020.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши:

II ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 404-270/6 ОД 20.08.2020. ГОДИНЕ

У II измени конкурсне документације у поступку јавне набавке у отвореном поступку број 404-270 - избор приватног партнера за замену дела постојећих светиљки јавног осветљења са новим LED светиљкама применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара:

- у делу „Понуђач је обавезан да постигне следеће резултате извршавања поверених послова у току Припремног периода:“ конкурсне документације на страни бр. 9/137 у другој алинеји након „према захтевима IEC 60529 или SRPS EN 60598-1“ **додаје се** “или одговарајући”.

- У делу „Светлотехнички задатак пројекта“ **мења се** табела и изгледа овако:

Редни број	Профил	Количина светиљки	Светлотехничка категорија	Стуб - пут (м)	Дужина лире (м)	Нагиб (°)	Стуб-стуб (м)	Ширина коловоза (м)	Број коловозних трака	Ширина тротоара (м)	Тротоар-пут (м)	Распоред светиљки	Висина монтаже светиљки (м)	Распоред тротоара
1	M2A	80	M2/P1	1	фиксна: 2,5m	0-15	30	8	2	2	0	једнострани	10	са обе стране коловоза
2	M2Б	50	M2	1	фиксна: 2,5m	0-15	25	7	2	-	-	једнострани	10	-
3	M2Ц	26	M2/P1	1	фиксна: 2,5m	0-15	25	7	2	2	0	једнострани	10	са обе стране коловоза
4	M3A	30	M3	0.5	фиксна: 1,5m	0-15	30	7	2	-	-	једнострани	9	-
5	M3Б	51	M3/P1	2	фиксна: 2,5m	0-15	30	7	2	2	0	једнострани	10	са обе стране коловоза
6	M3В	88	M3/P1	1	фиксна: 1m	0-15	25	7	2	3	0	Двострани, цикцак	6	са обе стране коловоза
7	УУ-1	40	Украсно улична, излазни флуks минимално 4600 лумена, симетрична расподела светла у односу на раван 0°-180°, висећа монтажа											
8	УУ-2	22	Украсно улична, излазни флуks минимално 4600 лумена, симетрична расподела светла у односу на раван 0°-180°, на садна монтажа											
9	M3 - мост	24	M3	1	директно на стуб	0-15	20	6	2	-	-	Двострани, један наспрам другог	5	-
10	M3Г	139	M3	1	максимално 1,5m	0-15	30	7	2	-	-	једнострани	7	-
11	M3Д	86	M3	1	максимално 1,5m	0-15	30	8	2	-	-	једнострани	8	-
12	M3Ђ	122	M3	1	максимално 1,5m	0-15	32	8	2	-	-	једнострани	10	-
13	M4A	52	M4	1.5	максимално 1,5m	0-15	30	6	2	-	-	једнострани	10	-
14	M4В	94	M4	1.5	максимално 1,5m	0-15	30	6	2	-	-	једнострани	8	-
15	M4С	563	M4	1.5	максимално 1,5m	0-15	35	6	2	-	-	једнострани	7	-
16	M4Д	53	M4	1	фиксна: 1,5m	0-15	20	6	2	-	-	Двострани, један наспрам другог	7	-
17	ПЗ	4	M4	-	-	0-15	25	4	2	2	0	Висе по средини пута	8	са обе стране коловоза
18	M5A	96	M5	1.5	максимално 1,5m	0-15	35	6	2	-	-	једнострани	9	-
19	M5В	853	M5	1.5	максимално 1,5m	0-15	35	5	2	-	-	једнострани	7	-
20	M5С	761	M5	1.5	максимално 1,5m	0-15	35	6	2	-	-	једнострани	7	-
21	M6A	3638	M6	1.5	максимално 1,5m	0-15	40	3	1	-	-	једнострани	6.5	-
22	M6В	1967	M6	1.5	максимално 1,5m	0-15	40	4	1	-	-	једнострани	6.5	-
23	Парк 1	184	P2	1	директно на стуб	0-15	25	4	1	-	-	једнострани	5	-
24	Парк 2	169	Симетрична расподела светла у односу на раван 0°-180°, излазни флуks минимално 4600 лумена											
25	Фењерски парк	49	M4/P2	0.5	директно на стуб	-	25	7	2	3	0	Двострани, цикцак	5	са обе стране коловоза
26	Реф1	75	Фотометријски услови за спортске терене											
27	Реф2	77	Снага максимално половина постојећих, излазни флуks минимално 10.000 лумена											
28	Метал Халоген	6	Метал Халоген сијалица 150 W											
29	P2 - бициклистичка стаза	155	P2	2	фиксна: 1m	0-15	26	-	-	2.5	-	Једнострани	8	-
		9554												

- у делу „Опис светиљки“ конкурсне документације на странама 38 и 41/137 **бришу се** тачка 4. “Кућиште треба да буде израђено до алуминијумске легуре ливене под притиском.”
- У наслову јавног позива II бр. 404-270/1 од 30.06.2020. године у наслову **се брише** “велике вредности”.
- у делу „Опис светиљки“ конкурсне документације на странама 43 и 44/137 у тачки „Отпорност на удар целе светиљке“ **мења се** „ИК10“ **и гласи** „ИК08“.
- у делу „Ради правилне монтаже и постизања потребног нивоа осветљености на свим категоризацијама путева неопходно је да понуђачи обезбеде лире или носаче за светиљке. Дужина лира треба да износи максимално 1,5м изузев код случајева, гд је дужина лире фиксна“ конкурсне документације на страни 48/137 у тачки 4 „ENEC сертификат“ **додаје се** „или одговарајући“.
- у делу „Опис светиљки“ конкурсне документације на странама 38, 39, 41, 42, 46 и 47/137 **мења се** ефикасност светиљки и уместо 120 lm/W **гласи** 100 lm/W.

Стручни тим за реализацију пројекта јавно приватног партнерства без елемената концесије за рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара